



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU.C-CN.NP15.B.00876/20

Серия **RU** № **0267222**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "Оценка продукции и систем менеджмента"
Место нахождения: 115516, Россия, город Москва, улица Промышленная, дом 11 строение 3, этаж 4, помещение I, комната 19Б, офис 69

Адрес места осуществления деятельности: 115533, РОССИЯ, Город Москва, проспект Андропова, дом 22, 9 этаж, комната № 23, помещение № 1

Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.11NP15, дата регистрации 25.04.2019 года.

Телефон: +7 903 119 8810 Адрес электронной почты: ocenkapr@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Чинт Электрик»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109544, Россия, город Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, этаж 10, комната 26, основной государственный регистрационный номер 1107746822700

Телефон: 8 (495) 540 61 41 Адрес электронной почты: PyanykhL@chintglobal.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, №1, Chint Road, Chint Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing, Zhejiang, P.R. China, 325603

ПРОДУКЦИЯ

Автоматические выключатели серий: NB1-63(H, DC), NBH8-40, DZ47-60, DZ158(H), NXB-(40, 63, 63S, 80, 125) (H, G), NXHB-125 на номинальные токи от 1 до 125А, характеристики срабатывания В, С, D, число полюсов: 1P-4P, 1P+N, 3P+N. Комплектующие: независимый расцепитель S9, SHT-X1-3, расцепитель минимального напряжения V9, O(U)VT-X1-3, сигнальные контакты XF9J, AL-X1-3, аварийные контакты XF9, X1-3, монтажный блок для NR2. Переключатели серий: NF1-32, NZK1(2)-32. Торговой марки CHINT.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536490000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 1399-ЭП от 01.09.2020 года, выданного ИЦ ТОО «Гылыми-Зерттеу Орталыгы "Алматы-Стандарт"», аттестат аккредитации KZ.И.02.0102

Акта о результатах анализа состояния производства № 20200122-38/01 от 20.02.2020 года

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Соответствие продукции требованиям технического регламента обеспечивается путем выполнения требований ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды", срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.09.2020 ПО 02.09.2023
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Петри Денис Андреевич
(Ф.И.О.)

Егорова Кристина Станиславовна
(Ф.И.О.)